# Strumento 14.5 · I controlli quotidiani di prevenzione

*Le fondamenta del servizio · dal capitolo 14 «Incendio ed evacuazione»*

| Area | Controllo | Fatto / Note |
|---|---|---|
| Vie di uscita | Libere, porte apribili, nessun ostacolo | |
| Porte tagliafuoco | Chiuse, o aperte solo con dispositivi collegati all'allarme; nessun cuneo | |
| Segnaletica e luci di emergenza | Visibili e funzionanti | |
| Estintori e idranti | Al loro posto, accessibili, cartellino aggiornato | |
| Cucina | Filtri delle cappe puliti; fuochi spenti a fine servizio; coperta antifiamma ed estintore per oli al loro posto | |
| Lavanderia | Filtri delle asciugatrici puliti | |
| Camere e uffici | Prese multiple e cavi in ordine; nessun segno di fumo; dispositivi in carica segnalati se anomali | |
| Lavori | Lavori con fiamme o scintille solo con autorizzazione e controllo successivo | |
| Depositi e garage | Materiali in ordine; ricarica dei veicoli secondo le regole | |

Albergo: _____ Compilato da: _____ Data: _____

*Fonte: L'Architettura dell'Ospitalità, seconda edizione, Volume 2 «Le fondamenta del servizio». Materiale di lavoro gratuito da books.effedore.com. Adattalo al tuo albergo. Norme aggiornate a novembre 2026: per le decisioni con effetti giuridici, di sicurezza o sanitari rivolgiti al professionista competente.*